

Datum: 19.05.2022

**Antwort der Verwaltung
auf die Anfrage von:****aus der Sitzung:****für die folgende Sitzung: 01.06.2022****Thema: Beschaffung einer mobilen Netzersatzanlage****Antwort erteilt: FB 2****Stellungnahme der Verwaltung:**

Alle Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Hameln sind schon oder werden noch ertüchtigt, um eine Stromeinspeisung von außen vorzunehmen. Auch für den Neubau in Tündern ist dies bereits in der Planung – wie auch im Antrag angemerkt – vorgesehen. Ein passender, dazugehöriger 14 kVA Stromerzeuger ist ebenfalls bereits in der Beschaffung. Ein Liefertermin steht noch nicht fest. Die Lieferung wird vermutlich erst zum Ende des Jahres erfolgen.

Eine Ausleuchtung des Vorhofes des Feuerwehrgerätehauses ist nicht nötig, da der einspeisende Stromerzeuger so viel Leistung produziert, dass die gesamte elektrische Anlage des Gerätehauses inkl. der Laternen als Hofbeleuchtung betrieben werden kann.