Abt. 52 - Verkehrsplanung, Straßenwesen **24.03.2023**
Herr Pflugstedt
☎ 202-
1261

Betreff: Anfrage der FDP Fraktion im OR Klein Berkel „Verkehrsinsel LIDL“

Stellungnahme

Zu Pkt.1:
Die Maßnahme war erforderlich, da das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) nicht von den ausfahrenden KFZ des LIDL-Parkplatzes eingesehen werden konnte. Es wurde beobachtet, dass einige Fahrzeugführer dadurch annahmen, dass dort eine Rechts-vor-Links- Regelung vorliegt. Das Verkehrszeichen konnte nur weiter zur Straße „Ottostraße“ versetzt werden, indem eine Verkehrsinsel erbaut wurde. Der Kurvenradius gab keine andere Möglichkeit her. Die angehängte Planungsskizze erläutert dies. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen bei *ca. 7.000,00 €*.

Zu Pkt. 2:
Die aufgestellten Baken sind am 17.02.2023 entfernt worden. In diesem Zuge wurden auch die fest installierten Verkehrszeichen montiert, wie auf den angehängten Bildern zu sehen. Die Fotos aus der Anfrage. datiert mit dem 28.02.2023 müssen demnach älter sein.

Zu Pkt.3:
Grundsätzlich gibt es keinen „Übergang“ da Fußgänger die Verkehrsinsel nicht betreten sollen. Für den Überweg der Fußgänger wurde eine Absenkung geschaffen, die auf den angehängten Bildern zu erkennen ist und im Bild gekennzeichnet wurde. Dass die 2-reihige Rinne offenliegen muss, erklärt sich aus der Wasserführung der Gosse. In diesem Bereich befindet sich zusätzlich noch ein Straßenablauf, der das Oberflächenwasser abführen muss. Dies ist eine verbreitete und übliche Bauweise. Die Einfassungssteine zum Gehweg konnten nur mit Hochbordsteinen gestaltet werden, da hier ein engerer Radius als an der Straßenseite vorherrscht. Auch dies ist üblich, da die Signalwirkung der weißen Inselsteine nur für Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn vorzuhalten ist.

Die Maßnahme wurde in einer halbjährlichen Testphase, durch aufgestellte Baken getestet und mit den anliefernden LKW des Discounters befahren.
Es folgt noch eine Erneuerung der vorhandenen, aber abgängigen Fahrbahnmarkierung.

gez. Pflugstedt



Das VZ 205 (Vorfahrt gewähren), kann bei einer Ausfahrt des LIDL-Parkplatzes nicht erkannt werden (s. "Vorhandener Standort VZ 205").

Abgesenkter
Bordstein; Querung
für Fußgänger

AUTO-WASCH